



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» п. Витим» муниципального образования «Ленский район «Республики Саха (Якутия)»

678152, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим, ул. Полевая, д. 20
Тел.: (41137)35677, e-mail: kolokolvitim@mail.ru

Исх. № 40

«01» марта 2022г.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ленскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Саха (Якутия)

Ответ на предписание №89/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

№п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Провести эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола	02.03.2022г.	Выполнено Протокол испытаний № 01 от 10.02.2022г
2	Соединить светильники с электросетью в соответствии с нормативами	02.03.2022г.	Выполнено 20.12.2021г (Договор №7 от 01.12.2021года (На оказание услуг по обслуживанию электрооборудования»))
3	Провести очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отложений	02.03.2022г.	Выполнено 28.01.2022г. согласно графика проведения очистки вентиляционной системы
4	Провести ремонт внутреннего водопровода противопожарного (достичь уровня давления в водопроводе в соответствии с нормативами)	02.03.2022г.	Приобретено оборудование Электропривод тип Н-2А2-05 КУ 2 Договор на поставку товаров №47 от 19.11.21 » с ООО «Техиндустрия»

Директор

М.В. Николаева

Исполнитель Зам по АХЧ Вороная О.А. тел 89142360213