



КНМ 14210061000201351920 (ЕРКНМ)
КНМ 142104691164 / 2021005978 (ЕРП)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС(Я)
(наименование территориального органа МЧС России)

Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Кальвица 16/2 тел(факс) (4112)507-735, und01@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Саха (Якутия) г. Ленск, ул. Победы, 69г, тел.(факс) (41137)2-43-04
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/ 3

об устранении нарушения требований пожарной безопасности

первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 – собственник, 2- арендатор, 3 – должностное лицо)

Вручается: директору юридического лица – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п. Витим» Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)», Николаевой Марине Васильевне.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: ВРИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району УНД и ПР по Республике Саха (Якутия) – ВРИО главного государственного инспектора Ленского района по пожарному надзору майора внутренней службы Н.В. Куликовой № 89 от 15 ноября 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В период:

с «22» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «22» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
с «24» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «24» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
с «26» ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. по «26» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

проведена: плановая/выездная проверка инженером отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) - государственным инспектором Ленского района по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Гавриловских Никитой Витальевичем

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Здания, строения, помещения и территория, муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п. Витим» Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) – расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, п.Витим, ул. Полевая, 20

(наименование объекта надзора и его адрес)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п. Витим» Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) Николаева Марина Васильевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Провести эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 17 ППР в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 – руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	02.03.2022 г.	
2	Соединить светильник с электросетью в соответствии с нормативами.	ст.4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 2.1.21. «ПУЭ» - соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.	02.03.2022 г.	
3	Провести очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих и отложений.	п. 43 ППР в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 – Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	02.03.2022 г.	
4	Провести ремонт внутреннего водопровода противопожарного (достичь уровень давление в водопроводе в соответствии с нормативами).	п. 48 ППР в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 – руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	02.03.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п.Витим»

МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Николаева Марина Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«26» ноября 2021 года.

Николаева ✓
(подпись)

Инженер ООИД и ПР по Ленскому району

УИД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) -

государственный инспектор

Ленского района по пожарному надзору

младший лейтенант внутренней службы

Гавриловских Никита Витальевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«26» ноября 2021 года.